

OZNAČENÍ VÝROBKU - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Českomoravský štěrk a.s.

**Mokrá 359
664 04 Mokrá
IČ:25502247**

Provozovna

POHLED

Prohlašuje, že dodaný výrobek - nestmelená směs - je ve shodě s

ČSN EN 13285 v p.z.

a národní přílohou NA, která obsahuje doplňující ustanovení a vlastnosti používané v ČR

Označení směsi:

Název výrobku:	Nestmelená směs pro mechanicky zpevněné kamenivo - MZK
Frakce kameniva d/D:	0/32
Použité kamenivo:	Výrobek je směsí drobného a hrubého drceného kameniva vyrobeného podle ČSN EN 13242.
Použití výrobku:	Nestmelená směs drceného kameniva zrnitosti G_A nebo G_C sloužící k výrobě mechanicky zpevněného kameniva MZK.

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Vlastnost	Deklarace/Kategorie
Typ směsi	Směs MZK 0/32, interval zrnitosti G_A nebo G_C
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Nadsítné	OC ₉₀
Požadavky na zrnitost	G_A , G_C
Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
Ostatní požadavky	NPD
CBR po syčení ve vodě po dobu 96 hodin	min 100%
Laboratorní srovnávací objemová hmotnost, stanovená dle ČSN EN 13286-2 Proctorovou modifikovanou zkouškou	2260 kg/m ³
Optimální vlhkost	4,1 % hm.
Vlhkost (tolerance - 2%, + 1%)	-2 až +1 % hm. Od deklarované hodnoty
Obsah vodou rozpustných síranů	NPD

Na výrobek byla vydána průkazná zkouška č. 0821V131038/K02 ze dne 24.6.2013 zpracovaná laboratoří IMOS Brno, provedl RNDr. Jiří Babáček.

CESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s.
Mokrá 359, PSČ 664 04
IČ: 25502247, DIČ: CZ25502247
-28-

V Mokré, dne 1.7.2013

Ing. Robert Zelníček
provozní ředitel